VI.ABILITA' S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza

tel. 0444 385711
fax 0444 385799
P.iva 02928200241
info@vi-abilita.it
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 6812

Vicenza, 28 maggio 2021

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 28.05.2021

OGGETTO: Affidamento di fornitura di impianto di condizionamento monosplit (locale CED) e servizio di installazione e manutenzione ordinaria annuale degli impianti.
CIG: Z8B316AE0F
Determina a contrarre ed affidamento della fornitura e servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett, a) legge n. 120 dell'11.09 2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)

PREMESSO che negli ultimi anni, a causa il più delle volte di un calo di alimentazione della linea elettrica, si è verificato con una periodicità di 2/3 eventi annuali, il mancato ripristino, al ristabilirsi della linea di alimentazione, del condizionatore posizionato in sala server preposto a mantenere intorno ai 20°C l'ambiente. Ciò determina un eccessivo aumento della temperatura nella sala server che, se prolungato, porta a danneggiare i server stessi come accaduto nel 2019. A fronte di questo già nell'agosto 2019 si è provveduto a predisporre una sonda per il rilievo della temperatura collegata al sistema di allarme centrale già in funzione presso gli uffici della sede di via Zamenhof capace di allertare in caso di necessità di servizio di Reperibilità Aziendale.

PREMESSO che lo scorso 08/04, tecnici di Vi.abilità SRL sono dovuti intervenire per il ripristino del condizionatore nella sala server entrato in blocco nel corso della notte. Tale evento, malgrado il pronto intervento ha però evidenziato come la temperatura raggiunta nella sala stessa, a fronte del blocco dell'unità di condizionamento, era aumentata di oltre 15 c° oltre la temperatura soglia di allerta in poco più di 40 minuti dalla segnalazione.
Stante questo si rende quindi necessario intervenire predisponendo all'interno della sala server una seconda unità di condizionamento capace di sopperire l'eventuale blocco o rottura dell'unità esistente.

PREMESSO che al fine dell'affidamento della fornitura e installazione della seconda unità di condizionamento.

RICHIAMATI QUINDI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità di affidamento diretto per

lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 75.000,00;

CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a contattare la ditta IDROVENETA srl con sede in Via Cul de Ola n. 81 a Vicenza (c.f. e p.iva 02230990240) incaricata lo scorso anno della manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento di Vi.abilità SRL chiedendo un sopralluogo in sito ed una proposta condivisa di intervento atto a garantire le condizioni di lavori in sicurezza delle apparecchiature presenti in sala server

VISTO il preventivo che la società IDROVENETA srl ha inviato in data 16 aprile scorso, il quale prevede per la fornitura di una unità di condizionamento mono-split a servizio del locale CED l'importo di € 2.100,00 e per la manutenzione ordinaria annuale degli impianti di riscaldamento e condizionamento l'importo di € 2.600,00, per un totale complessivo di € 4.700,00 esclusa IVA;

DATO ATTO che ai fini del finanziamento, la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche sulla società IDROVENETA srl del possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di fornitura e servizi di cui al presente atto è l'ing. Stefano Mottin – Responsabile dell'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), la "Fornitura di impianto di condizionamento monosplit (locale CED) e servizio di installazione e manutenzione ordinaria annuale degli impianti" (CIG: Z8B316AE0F) alla società IDROVENETA srl con sede in Via Cul de Ola n. 81 a Vicenza (c.f. e p.iva 02230990240), per l'importo complessivo di € 4.700,00 esclusi oneri fiscali, con le tempistiche e le modalità di svolgimento stabilite nell'offerta inviata dalla società in data 16.04.2021 e successiva lettera/contratto;

2) **DI DARE ATTO** che ai fini del finanziamento, la fornitura è finanziato con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

3) **DI DARE ATTO** che si potrà procedere all'avvio della fornitura nelle more della stipula del contratto;

4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di fornitura e servizi di cui al presente atto è l'ing. Stefano Mottin – Responsabile dell'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni